

D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 - Parti grafiche dell'art. 30

Tabelle dell'Allegato IV al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, come modificate dall'art. 30 del D.Lgs. 5/2026

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SCOP minimo ecodesign	COP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP<150	3,8 3,42		Split/multisplit
				2,60 2,34 GWP $\leq$ 150	Fixed double duct
Reg. 2281/2016	aria/aria >12 kW	137	3,5		VRF/VRV
		125	3,2		Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625		Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825		aria/acqua - acqua/acqua
	acqua/acqua	110	2,95		
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2		
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325		

Tabella 1 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore elettriche

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2026, pag. 23. Riproduzione redazionale della parte grafica.

D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 - Parti grafiche dell'art. 30

Tabelle dell'Allegato IV al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, come modificate dall'art. 30 del D.Lgs. 5/2026

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SCOP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	salamoia/aria ≤ 12 kW	149 134 GWP<150	3,8 3,42	
Reg. 2281/2016	salamoia/aria >12 kW	137	3,625	salamoia/acqua
	salamoia/acqua	110	2,825	
Reg. 813/2013	salamoia/acqua a bassa temperatura	125	3,2	

Tabella 2 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2026, pag. 23. Riproduzione redazionale della parte grafica.

D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 - Parti grafiche dell'art. 30

Tabelle dell'Allegato IV al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, come modificate dall'art. 30 del D.Lgs. 5/2026

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SPER minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 2281/2016	aria/aria	130	1,33	split/multisplit VRF/VRV
Reg. 2281/2016	acqua/aria	130	1,33	acqua/aria
	salamoia/aria	130	1,33	salamoia/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua - acqua/acqua	110	1,13	aria/acqua - acqua/acqua
	aria/acqua - acqua/acqua a bassa temperatura	125	1,28	
	Salamoia/acqua	125	1,28	salamoia/acqua

Tabella 3 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore a gas

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2026, pag. 24. Riproduzione redazionale della parte grafica.

D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 - Parti grafiche dell'art. 30

Tabelle dell'Allegato IV al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, come modificate dall'art. 30 del D.Lgs. 5/2026

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
Articolo 8, comma 1, lettera b)	Caldaia a condensazione a gas operante nell'ambito di un sistema ibrido/bivalente	$\eta_s^* > 90\%$, per apparecchi aventi $P_n < 400$ kW; $\eta_{100}^* > 98\%$ per apparecchi aventi $P_n > 400$ kW Misurati secondo la norma EN 15502-1
	Caldaia a biomassa operante nell'ambito di un sistema ibrido/bivalente	Rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2

Tabella 4 - Requisiti tecnici di soglia minimi consentiti per l'accesso agli incentivi

(*) η_s è riferito al PCS, come previsto da Reg. 813/2013/UE; η_{100} è riferito al PCI, come previsto da EN 15502-1.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2026, pag. 28. Riproduzione redazionale della parte grafica.